

Nummer	18-001956-PR01 (NW 02-K17-09-de-02)
Inhaber	Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 76571 Gaggenau Deutschland
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS
Bezeichnung	System: Bewegliche Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran und Gewebestreifen Lieferbezeichnung: ProLine Membran 38810
Details	Anputz-Dichtleiste: Zweiteilige Hart-PVC Leiste mit Weich-PVC Membran und angenähertem Glasfasergewebestreifen; Schaumstoffklebeband 1 zum Blendrahmen: Doppelseitig selbstklebendes PE-Schaumband 8 x 2 mm ² ; Schaumstoffklebeband 2 hinter der Weich-PVC Membran innerhalb der Leiste: Doppelseitig selbstklebendes PE-Schaumband 5,5 x 3 mm ² ; Klebstoffart: Modifizierter Acrylathaftklebstoff
Besonderheiten	-/-

Ergebnis

Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten nach
ÖNORM B 6400-2:2017-09, Abschnitt 6.2.1



Klasse III (3D beweglich mit erhöhten Anforderungen)

Dehnung = + 3,5 mm
Stauchung = - 2,0 mm
Scherung quer = ± 2,0 mm
Scherung Längs = ± 2,0 mm

ift Rosenheim
04.09.2018



Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Baustoffe & Halbzeuge



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung

Grundlagen


ÖNORM B 6400-2:2017-09

Prüfbericht: 18-001956-PR01 PB-
K17-09-de-02

Ersetzt ift-Nachweis:

18-001956-PR01 NW 02-K17-09-
de-01 vom 03.09.2018.

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/
beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden Pro-
dukts; insbesondere Witterungs-
und Alterungseinflüsse wurden
nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange
das Produkt unverändert ist und
die o.g. Grundlagen sich nicht
geändert haben.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 6D3-B87B0