

KURZBERICHT Nr. 2024-18-0530-K1

Version 1.de

Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2016-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten)

Antragsteller	Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastraße 58 76571 Gaggenau
Bauart	Laibungsanschlussprofile (Anputzdichtleisten) mit selbstklebendem Schaumstoffband. Anputzdichtleisten mit elastischem Bewegungselement und gelochtem Einputzschenkel ausgeführt.
Produktbezeichnung	Gewebeanputzdichtleiste mit integriertem Fugendichtband – Artikelnummer 39622
Ergebnis	gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2024-18-0530-G1 Schlagregendichtheit 5 mm Dehnung bis 600 Pa nach DIN EN 1027 Es wurde bis einschließlich 600 Pa kein Wassereintritt festgestellt. Schlagregendichtheit 3,5 mm Dehnung bis 900 Pa nach DIN EN 1027 Es wurde bis einschließlich 900 Pa kein Wassereintritt festgestellt. Schlagregendichtheit 0 mm Dehnung bis 1.200 Pa nach DIN EN 1027 Es wurde bis einschließlich 1.200 Pa kein Wassereintritt festgestellt.
Gültigkeit	Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
05.11.2024

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644

